

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 29
М.В. Донских
03» 06 2019 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере
образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая,
г. Липецк, ул. Замятина Е.И., д. 1а

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Общее образование
(Начальное образование, основное общее образование, среднее общее
образование, общеобразовательная деятельность)

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2734,31 кв. м
- часть здания этажей (или помещение на этаже),

кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да; 5569 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращённое наименование): Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 29 г. Липецка «Университетская»

Адрес места нахождения организаций: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Замятина
Е.И., д. 1а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная
собственность

Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность 110 (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 233 пропускная

способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): К, О, Г, С, У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА,

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200м., установить указатели направления движения;
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	Предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
5	пандусы	Предусмотреть установку внутренних пандусов
6	подъемные платформы (аппарели)	Предусмотреть подъемник для инвалидов

7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе
8	доступные входные группы	установить не скользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, изменить высоту верхних поручней до 85-95 см., увеличить высоту нижних поручней до 70 см., установить горизонтальные завершения поручня с нормативом 30 см., увеличить глубину тамбура до 220 см., увеличить глубину площадки до 220 см., увеличить ширину площадки до 220 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, оборудовать пандус к лестнице, увеличить глубину тамбура до 220 см., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, оборудовать пандус к лестнице, увеличить глубину тамбура до 220 см.
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см., установить опорные поручни, увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см.;
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проём до 90 см., предусмотреть наличие

		<p>тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,</p>
11	<p>надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения</p>	<p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)</p>
12	<p>дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>Увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло,</p>

		установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Оборудовать кресла с подключением слухового аппарата (не менее 1)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о

		совершении ими других необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить не скользкое покрытие, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, изменить высоту верхних поручней до 85-95см., увеличить высоту нижних поручней до 70 см., установить горизонтальные завершения поручня с нормативом 30 см., увеличить глубину тамбура до 220 см., увеличить глубину площадки до 220 см., увеличить ширину площадки до 220 см., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, оборудовать пандус к лестнице, увеличить глубину тамбура до 220 см., сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед маршем, оборудовать пандус к лестнице, увеличить глубину тамбура до 220 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку</p>	

внутренних пандусов, предусмотреть установку подъёмника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, установить тактильную полосу перед маршем;

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проём до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски, рядом с раковиной до 130 см., установить опорные поручни, увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см.; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: оборудовать кресла с подключением слухового аппарата (не менее 1);

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами


* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.

Секретарь:
Полухина Е. В.
(ФИО)


(подпись)

Члены комиссии:

Зиновьева Н. Ю.
(ФИО)


(подпись)

Кривошеева О. С.

(ФИО)

(подпись)

Петрухина О. В.

(ФИО)



(подпись)



(подпись)